



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 8366 от «09» октября 2020г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «Автотанк-Сервис»**

Шпалерная ул., д.34, лит.Б, пом.6-Н, оф.№31, Санкт-Петербург г., 191123 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативно - технической документации (визуальный осмотр).
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
4. Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль.
5. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
7. Измерение напряжения и токов питающей сети.
8. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
9. Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения кабельной линии.
10. Испытание устройств АВР.
11. Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 1 кВ.
12. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.
13. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ.
14. Проверка устройств молниезащиты.
15. Проверка фазировки РУ напряжением до 1кВ и их присоединений.

Свидетельство выдано на основании протокола № 34-ЭЛ от «09» октября 2020г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 21.02.2020г. № ПР-100-53-О.

Срок действия Свидетельства установлен до «09» октября 2023г.

Заместитель председателя комиссии
М.П.



А.П. Родионов